

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5**  
**im. Św. Barbary w Sosnowcu**  
**41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168**

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 13.10.2009r.

---

**Wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego WSS5/EP/269/2009 pt. „Wykonanie termomodernizacji budynku WSS nr 5 w Sosnowcu wraz z wykonaniem projektu technicznego”.**

## **WNIOSKI.**

**1.** Prosimy o podanie szczegółowej charakterystyki i parametrów technicznych blach tytanowo-cynkowych mających mieć zastosowanie na fasadzie elewacyjnej oraz dokładne wskazanie wszystkich elewacji przeznaczonych do obłożenia panelami tytanowo-cynkowymi.

**Odp.** Zamawiający przewiduje obłożenie blachami tytanowo-cynkowymi budynku bloku łóżkowego i trzonu komunikacyjnego A3 w całości bez przyziemia oraz bloku łóżkowego B na górnej części (obecnie pokrytej blachą).

**2.** W budynku A przewidziano wykonanie elewacji z blachy cynkowo-tytanowej. Czy w związku z krótkim terminem przewidzianym na realizację zamówienia, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii na równoważny inny system np. Alucobond, Schucco, Ruuki, czy podobne?

**Odp.** Zamawiający realizując zapisy SIWZ dotyczące minimalizacji kosztów dopuszcza jako rozwiązanie równoważne. Zamawiający zwraca jednak uwagę, by parametry przyjętego rozwiązania równoważnego zapewniły spełnienie warunku w zakresie obniżenia przyszłych kosztów eksploatacyjnych budynku przyjętych w audycie i programie funkcjonalno-użytkowym ( zakładane obniżenie kosztów ogrzewania budynku do 30% w okresie zimowym, jak również koszty utrzymania klimatyzacji i nakłady na instalacje grzewcze), czego potwierdzeniem będzie świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

**3.** Czy w ramach prac jest przewidziany odkop pod wykonanie izolacji termicznej pod poziomem istniejącego terenu. Jeżeli tak to na jaką głębokość?

Zamawiający ponownie wyjaśnię, że przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych do poziomu „-1”, tak więc od strony południowej nie będzie konieczności wykonywania odkopu, na pozostałych elewacjach głębokość odkopu wyniesie od 0 do ~ 200cm.

**4.** We wszystkich budynkach szpitala, objętych zamówieniem, w płaszczyznach elewacji występuje stolarka drzwiowa stalowa oraz bramy wjazdowe. Czy wymiana tej stolarki, na spełniającą wymagania, jest objęta zamówieniem? Jeżeli tak, to prosimy o podanie powierzchni stolarki do wymiany i parametrów jakim ma odpowiadać.

**Odp.** Zamawiający odsyła do programu funkcjonalno - użytkowego, który szczegółowo określa poruszone powyżej kwestie.

**5.**

Czy w zakresie tego zamówienia jest ocieplenie stropodachów?

**Odp.** Zgodnie z audytem przewiduje się ocieplenie stropów nad przejazdami o łącznej powierzchni 1499 m<sup>2</sup> warstwą styropianu gr. 12cm ( $U=0,221 \text{ W/m}^2\text{K}$ ).

**6.** W nawiązaniu do naszego zapytania do SIWZ, z dnia 08.09.2009 oraz otrzymanej od Państwa w dniu 16.09.2009 odpowiedzi prosimy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi czy wymienione przez nas następujące referencje zostaną uznane przez Zamawiającego za wystarczające:

1. Budowa osiedla budynków 5-cio kondygnacyjnych z nowoczesną termoizolacją o łącznej kubaturze 60 036,50 m<sup>3</sup>
2. Budowa osiedla budynków 5-cio kondygnacyjnych z nowoczesną termoizolacją o łącznej kubaturze 112 383,44 m<sup>3</sup>
3. Remont wraz z termomodernizacją budynku 6-cio kondygnacyjnego o kubaturze 9041,00 m<sup>3</sup>
4. Obecnie realizowana termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 11-sto kondygnacyjnego budynku szpitala w Jastrzębiu Zdroju o kubaturze 54 000,00 m<sup>3</sup>. Termin realizacji od czerwca do grudnia 2000 r. a obecne zaawansowanie robót wynosi 60%.

**Odp.** Zamawiający udzielił na powyższe zapytanie odpowiedzi modyfikując 16.09.2009r. zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że badanie dokumentów stanowiących załączniki do oferty następuje na etapie badania ofert, czyli po terminie ich otwarcia.

**7.** Czy Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie dokumentacji projektowej, jeżeli pracownia projektowa wystąpi w charakterze podwykonawcy i jako podwykonawca przedstawi wymagany w SIWZ wykaz wykonanych prac projektowych i referencje. Czy w tym przypadku należy do oferty załączyć umowę o współpracy lub zobowiązanie pracowni projektowej o wspólnym przystąpieniu do wykonania zamówienia i udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

**Odp.** Zamawiający dopuścił udział podwykonawcy w zakresie prac projektowych. Jednocześnie Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykazu osób w zakresie prac projektowych. W przypadku podwykonawców umowę o współpracy Wykonawca przedłoży do wglądu na etapie podpisywania umowy o realizację inwestycji.

**8.** Proszę o sprecyzowanie i wyjaśnienie zapisu SIWZ, pkt.6 ppkt.5 /str.5 SIWZ/ „W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia – - polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wysokości wartości zamówienia wraz z klauzulami

dotyczącymi odpowiedzialności za działania podwykonawców ( w przypadku wskazania podwykonawców)”

**Odp.** Według Zamawiającego zapisy SIWZ Rozdziału I. pkt.6.5 są czytelne.

**9.** Czy Zamawiający uzna referencje projektanta załączone do niniejszego pisma jako spełniające warunki i satysfakcjonujące?

**Odp.** Zamawiający informuje, że badanie dokumentów stanowiących załączniki do oferty następuje na etapie badania ofert, czyli po terminie ich otwarcia.