

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5  
im. Św. Barbary w Sosnowcu**

**41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168**

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 10.09.2009r.

---

**WSS5/EP/326/2009**

**Wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego WSS5/EP/326/2009 pt. „Modernizacja ośrodka dializ pozaustrojowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu”.**

Pytanie: Proszę o dokładniejsze określenie parametrów jakie ma spełniać wykładzina PCV, tj. klasa ścieralności homo czy heterogeniczna?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykładzina PCV powinna posiadać heterogeniczną klasę ścieralności.**