

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5  
im. Św. Barbary w Sosnowcu**

**41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168**

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 23.09.2009r.

---

**WSS5/EP/326/2009**

**Wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego WSS5/EP/326/2009 pt. „Modernizacja ośrodka dializ pozaustrojowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu”.**

Proszę o podanie rodzaju wykładziny PCV jaką należy uwzględnić przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego na „Modernizację Ośrodka Dializ Pozaustrojowych Pozaustrojowych Pozaustrojowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga by oferowana wykładzina posiadała następujące parametry:

- wykładzina homogeniczna,
- przybliżona grubość i ciężar wykładziny: zgodnie z właściwościami i przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia,
- przedział klasyfikacji elektrostatycznej: właściwość elektrostatyczna / norma EN 1815/ < 2 kV ,
- zamawiający informuje, że na powierzchni 165,25m<sup>2</sup> należy przyjąć wykładzinę antystatyczną,
- odporność barwy na światło / norma EN ISO 105-BO2/ >6 /większa lub równa/,
- klasa ścieralności /norma EN 660-1; EN 660-2/ grupa P.