

**Wyjaśnienie treści SIWZ stosownie do wniosków Wykonawców w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego WSS5/EP/398/2009
pt.: „Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w budynku WSS5 nr 5
w Sosnowcu”.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniam treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie.

Czy Zamawiający może podać ilość zastosowanych głośników.

Odpowiedź.

Ze względu na brak dokumentacji technicznej Zamawiający nie może podać ilości głośników,

Pytanie.

Proszę o podanie typu zastosowanego kabla do instalacji.

Odpowiedź.

W zakresie postępowania przetargowego jest tylko dostawa wraz z montażem szafy aparaturowej bez instalacji linii głośnikowych,

Pytanie.

Czy Zamawiający może udostępnić architekturę obiektu.

Odpowiedź.

Zamawiający udostępni projekt budowlany (architektura) obiektu.

Pytanie.

Czy Zamawiający może podać ilość linii głośnikowych.

Odpowiedź.

Szafa aparaturowa musi obsłużyć minimum 56 linii głośnikowych o obciążeniu ok. 40W w każdej linii z zachowaniem wymagań CNBOP w Józefowie w zakresie rezerwy mocy każdego wzmacniacza i wzmacniaczy rezerwowych.

Pytanie.

Czy istnieje dokumentacja techniczna do ww.inwestycji.

Odpowiedź.

Dokumentacja techniczna jest w trakcie opracowywania. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem szafy aparaturowej wraz z układem zasilania gwarantowanego zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Zabudowane wzmacniacze muszą obsłużyć min. 56 linii głośnikowych o obciążeniu ok. 40 W. Należy również przewidzieć wzmacniacze rezerwowe zgodnie z wymaganiami CNBOP w Józefowie.

Pytanie.

Czy postępowanie przetargowe dotyczy tylko dostawy urządzeń wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do umowy.

Odpowiedź.

Tak.



Pytanie.

Postępowanie przetargowe nie obejmuje całego, kompletnego systemu DSO. Wykaz urządzeń z załącznika nr 1 do umowy obejmuje tylko urządzenia centralne. Nigdzie w SIWZ nie ma mowy o dostawie i montażu głośników, dostawie oraz ułożeniu okablowania systemu, zaprogramowaniu urządzeń centralnych. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie nieścisłości, czy rzeczywiście przedmiot zamówienia nie obejmuje kompleksowego wykonania systemu DSO?

Odpowiedź.

Przedmiot dostawy nie obejmuje całości urządzeń do wykonania kompletnego systemu a tylko jego część, tj. jedną z szeregu szaf aparaturowych połączonych ze sobą przy pomocy dedykowanej sieci. To postępowanie obejmuje I etap realizacji systemu DSO.

Pytanie.

Zamawiający wymaga załączenia wykazu wykonanych dostaw – co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw. Proszę o wyjaśnienie, jakiego rodzaju dostaw wymaga Zamawiający? Czy mają to być dostawy dźwiękowego systemu ostrzegawczego, czy też mogą być dostawy np. systemu sygnalizacji pożarowej lub innych systemów zabezpieczeń elektronicznych?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga udokumentowania zrealizowania co najmniej 2 dostaw urządzeń dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Pl. Medyków 1

41-200 Sosnowiec
centrala
tel.: 032 368 20 00
sekretariat:
tel.: 032 368 27 01
032 368 21 01
fax: 032 368 20 32

www.wss5.pl

NIP: 644 28 76 726
Regon: 000 296495

konto: 67 1050 1360 1000 0022 4002 4527