

Sosnowiec, 27.11.2009

Modyfikacja SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu nr WSS5/EP/446/2009 pt.: „Dostawa, montaż i uruchomienie źródeł zasilania awaryjnego w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 w Sosnowcu” w następujący sposób:

zamiast wymogu”[...] że usługi te zostały wykonane należyście; za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna udokumentowanie wykonania, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych zrealizowanych, związanych z przedmiotem zamówienia, w tym co najmniej jednej zrealizowanej i dopuszczonej do eksploatacji [...]”

Zamawiający stawia wymóg” wykazu 2 dostaw stacjonarnych baterii akumulatorów i zasilaczy o wartości porównywalnej do przedmiotu zamówienia wykonanej w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie”.

W SIWZ w pkt.7 pojawił się zapis **Określenie przez Zamawiającego wymagań względem oferowanych dostaw.**

- a) deklaracja Dostawcy, iż oferowane wyroby spełniają wymagania techniczne określone dla przedmiotu zamówienia,
- b) deklaracje zgodności producentów, jeżeli dostawca nie jest producentem,
- c) deklaracja zgodności producenta płyt, w przypadku, gdy producent baterii nie jest jednocześnie producentem płyt dodatnich i ujemnych,
- d) deklaracja dotycząca dokonywania odbioru wyeksploatowanych baterii i ich utylizacji,
- e) kserokopia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych,
- f) dokumenty potwierdzające parametry techniczno-eksploatacyjne dostarczanych baterii akumulatorów i zasilaczy zawierające minimum następujące informacje:

-opis budowy i właściwości baterii akumulatorów:

- rodzaj materiału obudowy ogniwa,
- rodzaj płyt dodatnich,
- zawartość antymonu w % w elektrodzie dodatniej,
- ilość płyt dodatnich w ogniwie,
- gęstość elektrolitu,
- rodzaj połączeń międzyogniwowych,
- częstotliwość uzupełniania wody,
- projektowana trwałość użytkowania baterii

-opis budowy i właściwości zasilacza:

- rodzaj technologii konstrukcji,
- znamionowy prąd wyjściowy,
- stabilność napięcia i prądu wyjściowego (w %),



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu

- wielkość przeciążalności (prąd i czas),
- odporność na napięcia i udary prądowe,
- sprawność energetyczna (w %),

h) oświadczenie o pochodzeniu wyrobów – w tym nazwę i adres producenta wyrobu oraz płyt ogniow,

i) lista autoryzowanych serwisów na terenie kraju.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że przesunięty zostaje termin składania ofert w postępowaniu nr WSS5/EP/446/2008 pt.: „**Dostawa, montaż i uruchomienie źródeł zasilania awaryjnego w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 w Sosnowcu**”

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, kancelaria – pokój D-0-2 do **03.12.2009r.** do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.12.2009r.** o godz. **12.00** w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary, w Dziale Zamówień Publicznych, pokój B-1-3.

Pl. Medyków 1

41-200 Sosnowiec
centrala
tel.: 032 368 20 00
sekretariat:
tel.: 032 368 27 01
032 368 21 01
fax: 032 368 20 32

www.wss5.pl

NIP: 644 28 76 726
Regon: 000 296495

konto: 67 1050 1360 1000 0022 4002 4527