

**Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego WSS5/EP/447/2009
pt. „WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
NR 5 W SOSNOWCU WRAZ
Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO.”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie.

Czy koncepcja termomodernizacji zawarta w Programie funkcjonalno-użytkowym została uzgodniona z rzeczoznawcą ds. p.poz. w zakresie zastosowanej technologii docieplenia na styropianie? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie tego dokumentu.

Odpowiedź.

Zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym Wykonawca winień opracować projekt budowlano wykonawczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, polskimi normami oraz z zasadami wiedzy technicznej oraz go uzgodnić.

Pytanie.

Czy docieplenie ścian przyziemia dotyczy tylko ścian powyżej poziomu gruntu?

Odpowiedź.

Nie.

Zamawiający przewiduje również wykonanie izolacji termicznej do granicy przemarzania (- 1,20 m od poziomu terenu).

Pytanie.

Czy Inwestor dysponuje aktualnym audytem energetycznym? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie tego dokumentu.

Odpowiedź.

Szpital posiada wykonany w ubiegłym roku audyt energetyczny na potrzeby wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokument znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego po uprzednim umówieniu się.