

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, skr. poczt. 168

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 02.03.2010r.

Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego WSS5/EP/9/2010 pt.
„LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W
WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 5 W SOSNOWCU – WYMIANA WIND
OSOBOWYCH (5SZT.) W TRZONIE KOMUNIKACYJNYM

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienia jakichkolwiek elementów ze starych wind?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza pozostawienia żadnych elementów ze starych wind.

Pytanie 2.

W części rysunkowej projektu są wrysowane zespoły napędowe (wciągarki) bezreduktorowe. Jakich zespołów napędowych dla wind wymaga Zamawiający?

Odp. Zgodnie z punktem 2. Zestaw mechaniczny Maszynownia opisu technicznego w części „Technologii dźwigu”.

Pytanie 3.

W jaki sposób mają zachować się dźwigi po zaniku napięcia zasilającego?

Odp. Po zaniku napięcia zasilającego należy zabezpieczyć tzw. „zjazd awaryjny” do najbliższego przystanku i otwarcie drzwi.

Pytanie 4.

Jaką prędkość nominalną mają jeździć windy?

Odp. Prędkość nominalne to 1,6 m/s.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuszcza jakieś elementy aluminiowe drzwi lub kabiny?

Odp. Tak, tylko progi drzwiowe.

Pytanie 6.

Czy 5 dźwigów ma jeździć w grupie?

Odp. zgodnie z punktem 0. Konfiguracja urządzeń opisu technicznego w części „ Technologii dźwigu”.

Pytanie 7.

Z jakich blach ma być wykonana kabina, drzwi kabinowe i przystankowe?

Odp. Zgodnie z punktem 4. Zespół Kabiny opisu technicznego w części „ Technologii dźwigu”

Pytanie 8.

Ze względu na problemy finansowe szpitali rzadko wykonuje się prace związane z wymianą wind na kwotę 3 000 000,00 zł.

Czy Zamawiający dopuszcza załączenie referencji na kwotę 1 000 000,00 zł w budynkach, co najmniej 7 kondygnacyjnych?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 9.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami siatki oddzielające szyby windowe nie spełniają obowiązujących przepisów.

Czy Wykonawca ma dostosować istniejące siatki między dźwigami w taki sposób, aby przegrody spełniały obowiązujące przepisy?

Odp. Zamawiający zaleca zabudować przestrzeń krat płytami 2xGKF z dwóch stron wraz z ociepleniem tak, aby wydzielenie to spełniało wymagania ścianki o odporności ogniowej REI 120 min.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający dopuszcza inne niż w części rysunkowej projektu ustawienie zespołów napędowych w maszynowni?

Odp. Dopuszcza się inne ustawienie zespołu napędowego, lecz należy zachować założone parametry prędkości podnoszenia oraz osiowości kabiny dźwigowej względem szybu oraz potwierdzić analizą konstrukcyjną nośność podporowych belek stalowych oraz ścianek betonowych podparcia wciągarki.

Pytanie 11.

Jakich wymiarów kątowników narożnych wymaga Zamawiający?

Odp. Zgodnie z punktem 24.3 Wykonanie odbojników stalowych z kątowników nierdzewnych opisu technicznego w części „ Pis Techniczny stanu projektowanego”.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania drzwi teleskopowych ?

Odp. Można zastosować drzwi teleskopowe przy zachowaniu parametrów kabiny i osiowości w szybie.

Pytanie 13.

Czy w celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający uzna polisę ubezpieczeniową na kwotę 1 000 000,00 zł oraz posiadane na koncie środki finansowe i zdolność kredytową łącznie na poziomie 1 000 000,00 zł?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.