

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, Plac Medyków 1, skr. poczt. 168

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 23.07.2010r.

Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego 172/PNP/SW/2010 pt. **„Czyszczenie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2009r. Nr 223, poz. 1778), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie

Na podstawie Art. 7 Pkt.1 ppkt2 SIWZ zwracam się z prośbą o wyjaśnienie podstawy zastosowania norm sformułowanych w Pkt 1.1 załączniku nr 1 do SIWZ o tytule „Opis przedmiotu zamówienia”. Zgodnie z akapitem 13-stym pkt 1.1 załącznika nr 1 do SIWZ wykonawca zobligowany jest do zastosowania się do przepisów według których:

„Należy wykorzystać aparaturę do pomiarów wolumetrycznych zalecaną przez Dyrektywę Wspólnoty Europejskiej 2000/54/WE i polskie akty normatywne przejęte z prawa unijnego (PN-EN 13098/2002 oraz PN-EN 14031/2004.(...)”

W odniesieniu do przedstawionego przez Państwa zastrzeżenia w przedmiocie zamówienia, bardzo proszę o uzasadnienie powoływania się przez Państwa na zdeaktualizowane normy?

W przypadku normy oznaczonej sygn. PN-EN 13098/2002 pragnę skierować Państwa uwagę na fakt, że zaproponowana przez Państwa norma została zastąpiona normą o sygn. PN-EN 13098:2007 z dnia 23 lipca 2007 r.

Analogiczna sytuacja odnosi się w stosunku do normy oznaczonej sygn. PN-EN 14031/2004, która została zastąpiona normą PN-EN 14031:2006 i wprowadzona z dniem 23.11.2006.

W związku z powyższym wyrażam głęboką nadzieję, że wskazane przez mnie okoliczność stanowi jedynie oczywistą pomyłkę pisarską, nie mniej jednak wymaga ona stosownego sprostowania w formie rozpisania nowego opisu przedmiotu zamówienia lub też całkowitego wykreślenia tego postulatu z SIWZ. Argumentem przemawiającym za dokonaniem w/w czynności bez wątpienia stanowić będzie art. 3 KC, w którym czytamy, że „Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu”, a jako takie należy potraktować polskie normy, które de facto są aktami prawnymi. Ponadto zignorowanie wysuwanej przez mnie propozycji i przystąpienie do fazy postępowania przetargowego mogłoby doprowadzić do całkowitego unieważnienia przetargu, uznając za podstawę istotną wadę w opisie przedmiotu zamówienia oraz błędne określenie samego przedmiotu zamówienia. Podsumowując, nakłaniam Państwa do skorzystania z możliwości prawnej jaką stwarza Art. 38 ust 4 PZP. Promowany przeze mnie przepis uprawnia Państwa do zmodyfikowania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

W dalszej kolejności pragnę skoncentrować Państwa uwagę na kompleksowej, rzetelnej analizie wybranych i zamieszczonych w SIWZ norm w znaczeniu materialno-prawnym jak również pod względem obiektywnej użyteczności oraz celowości przeprowadzania badań z pozycji zamawiającego zgodnie ze wskazanymi przez Państwa normami w wariantach znowelizowanym.

W pierwszej kolejności wypada mi nadmienić, iż omawiane normy tj. PN-EN 13098 „Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne dotyczące pomiaru mikroorganizmów i endotoksyn zawieszonych w powietrzu” oraz PN-EN 14031 „Powietrze na stanowiskach pracy. Oznaczenie endotoksyn zawieszonych w powietrzu” już w samej nazwie sugerują, że podmiotem tych wytycznych jest jakość powietrza w pomieszczeniach zamkniętych przy uwzględnieniu i zapewnieniu prawidłowych warunków pracy dla osób zatrudnionych w nim przebywających. W punkcie 1 normy PN-EN 14031 opatrzonej



tytułem „zakres normy” czytamy że „Niniejsza norma Europejska stanowi wytyczne do oceny narażenia na endotoksyny zawieszane w powietrzu na stanowiskach pracy(...)” Powołując się na wyżej wymienioną dyspozycję Pkt 1 omawianej normy, można jednoznacznie stwierdzić, iż wszelkie wytyczne zawarte w tym dokumencie nie mają żadnego związku z jakością powietrza znajdującego się w instalacjach wentylacyjnych. W tym miejscu wypada mi dodać, że mamy tu do czynienia z gołą innymi środowiskami wpływającymi na jakość wdychanego powietrza. W przypadku pomieszczeń zamkniętych kapitalne znaczenie przyczyniające się do pogorszenia gatunku powietrza będą miały czynniki zewnętrzne. W celu najlepszego zilustrowania mojej myśli za przykład możemy wziąć takie elementy jak: kurz na biurkach, zanieczyszczenia wpadające zza okna lub przenoszone na ubraniach ludzi itp. Podążając dalej tropem logiki, dla właściwej oceny wyników takich badań przeprowadzonych w pomieszczeniach zamkniętych, bo do tych ostatnich odnosi się ujęta w SIWZ norma, należałoby uprzątnąć, wyczyścić, odkazić, zdezynfekować i zabezpieczyć pomieszczenie, w którym odbywają się specjalistyczne prace a następnie przeprowadzić stosowane badania.

Ponadto bardzo proszę o ustosunkowanie się do pytania, jakie dopuszczalne wartości wyników należy przyjmować skoro w załączniku A normy PN-EN 13098/2007 zastępującej normę PN-EN 13098/2002 stwierdzono, że brak jest ustalonych dopuszczalnych wartości narażenia na stanowiskach pracy?

Oddając się refleksji na wyżej postawione pytanie, wypadałoby doszukiwać się wniosku w pytaniu, czy istnieje bezwzględna potrzeba przeprowadzania kosztownych badań (200-800 PLN netto za jeden punkt pomiarowy w zależności od laboratorium) skoro brak przepisów określających dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w powietrzu, tym samym uniemożliwiając ich interpretację?

Odpowiedz

W odpowiedzi na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Zmianie ulega załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia punkt 1.1, który otrzymuje brzmienie:

1.1. W plan robót wchodzi:

- inwentaryzacja instalacji wentylacji dla celów realizacji zadania (wykonanie szkiców)
- ustalenie harmonogramu prac i uzgodnienie z Zamawiającym;
- zabezpieczenie sieci i urządzeń /w tym położenia przepustnic/ i przygotowanie instalacji do realizacji zadania;
- montaż i demontaż części sufitów podwieszanych w celu zamontowania klap rewizyjnych
- ustalenie ilości i lokalizacji montażu klap rewizyjnych
- montaż atestowanych klap rewizyjnych, ich oznakowanie i ponumerowanie
- czyszczenia kanałów przy użyciu technik mechanicznego usuwania zanieczyszczeń (np. szczotkami lub sprężonym powietrzem) w połączeniu z odciąganiem zanieczyszczonego powietrza z instalacji, bez względu na rodzaj, przekrój i rozmiar czyszczonego kanału
- czyszczenie innych pozostałych elementów systemu wentylacji (m.in. centrale, anemostaty, kierownice, klapy ppoż, przepustnice i inne elementów regulacyjne)
- analiza stanu kanałów przed i po czyszczeniu
- dezynfekcja instalacji wentylacyjnej przy użyciu środków dopuszczonych do stosowania w służbie zdrowia
- prace towarzyszące i porządkowe
- Po każdym wyczyszczonym odcinku dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej: pisemny protokół obejmujący zestawienie wykonanych prac, atest środka do dezynfekcji wraz z kartą charakterystyki, naniesienie na dokumentację (szkice) wykonanych otworów rewizyjnych, dokumentację wizualną w wersji elektronicznej (zdjęcia i film przed czyszczeniem i po). Kontrola będzie polegała na wykonaniu inspekcji kanałów wentylacyjnych przy użyciu zdalnie sterowanego robota wyposażonego w

kamerę cyfrową i zapisie zarejestrowanego obrazu na płycie CD. Po kontroli należy przygotować odpowiedni raport o stanie instalacji.

Ponadto zmianie ulega załącznik nr 1 do SIWZ pkt 1.6 ppkt 2, który otrzymuje brzmienie:


2. Rozliczenie powykonawcze: cena jednostkowa i rzeczywista ilość oczyszczonej instalacji wentylacji, klimatyzacji do wysokości wartości umowy oraz po przedstawieniu pisemnego protokołów częściowych i protokołu końcowego obejmującego zestawienie wykonanych prac, wykonanego po oczyszczeniu instalacji wentylacji, atest środka do dezynfekcji wraz z kartą charakterystyki, naniesienie na dokumentację(szkice) wykonanych otworów rewizyjnych, dokumentację wizualną w wersji elektronicznej (zdjęcia i film przed czyszczeniem i po) dokumentów wymaganych wymienionych w punkcie 1.1.

Pozostałe postanowienia, SIWZ pozostają bez zmian

Zamawiający informuje, że ustalono nowe terminy składania i otwarcia ofert tj.

Oferty należy składać do dnia **30.07.2010.** do godz. **10.00**

Otwarcie ofert odbędzie dnia **30.07.2010.** o godz. **10.30**

Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca DYREKTORA ds. Organizacyjnych
Prawnicza Polityki Personalnej

Maria Brzezińska

