

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, Plac Medyków 1, skr. poczt. 168

tel. (032) 36 82 428

fax (032) 36 82 012

Sosnowiec, 22.07.2010r.

Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego 172/PNP/SW/2010 pt. **„Czyszczenie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2009r. Nr 223, poz. 1778), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie

Na podstawie ART.7 Pkt.1 ppkt2 SIWZ zwracam się z uprzejmą prośbą o wykładnie wymagań sformułowanych w Pkt. 1.1 w załączniku nr 1 do SIWZ o tytule „Opis przedmiotu zamówienia”. Przedmiotem naszych wątpliwości jest akapit 13 Pkt 1.1 (załącznik nr 1 do SIWZ), w którym Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do następujących czynności:

„Po każdym wyczyszczonym odcinku dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej: Pisemny protokół obejmujący zestawienie wykonanych prac, wyniki badania mikrobiologicznego, wykonywanego po oczyszczeniu instalacji wentylacji, atest do środka do dezynfekcji wraz z kartą charakterystyki, naniesienie wykonanych otworów rewizyjnych(...).”

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z zamieszczonym przez Państwa zestawieniem szczegółowym zawartym w rozdziale II SIWZ, wypada wyróżnić 44 odcinki instalacji wentylacyjnych.

W związku z powyższym w pierwszej kolejności proszę o dokonanie eksplikacji, czy w rozumieniu SIWZ wykazane w zestawieniu szczegółowym instalacje wentylacyjne należy równoważyć z terminem „odcinek”?

Ponadto biorąc pod uwagę wyżej wymienione okoliczności, uprzejmie proszę o odpowiedź, czy wskazany przez Państwa warunek należy rozumieć w ten sposób, że wykonawca zobowiązany jest do przygotowania proporcjonalnej ilości protokołów zdawczo-odbiorczych zawierających kopię atestu środka dezynfekującego stosowanego przez wykonawcę oraz do przeprowadzania takiej samej ilości badań mikrobiologicznych w stosunku do wykazanej w SIWZ liczby instalacji (tj.44 sztuki)?

Odpowiedz

Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ wydzielili 44 odcinki instalacji wentylacji. Po wyczyszczeniu każdego odcinka Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokumenty zgodne z SIWZ.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy wykonał po jednym badaniu na instalacji nawiewnej:

- Instalacje budynek C – 6 badań w miejscu za filtrem
- Budynek B

Instalacje od nr 15-23 – 9 badań – 1 badanie przed stropem nawiewnym

Instalacje od nr 24-31 – 8 badań – 1 badanie przed filtrami kasetowymi


Ilość badań do wykonania 23

Zamawiający informuje, że w związku z dużą ilością pytań ustala się nowe terminy składania i otwarcia ofert tj.

Oferty należy składać do dnia **30.07.2010.** do godz. **10.00**

Otwarcie ofert odbędzie dnia **30.07.2010.** o godz. **10.30**

Zamawiająca Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych
Pracownia Polityki Personalnej


Maria Brzezińska

